

Gemeinde:
Kreis:
Regierungs-

LEGENDE:

- | | |
|---|------------------------------------|
|  | Bestand Gebäude |
|  | Gebäude geplant |
|  | Rückbau |
|  | Bestand Straße - Rasengittersteine |
|  | Verkehrs- / Pflasterfläche geplant |
|  | Neue Portale H=16m |
|  | Zaun Bestand |
|  | Grundstücksband |
|  | Regenwasser Bestand |
|  | Entwässerung geplant |

Abstandsfläche §5 LBO:



-Relaishaus: 2,50m

Der Lageplan stimmt mit dem Auszug aus dem Liegenschaftskataster überein

Zur Genehmigung:

Planverfasser: Bauherr

Name:

Stand: 13.05.2020

Anlagenhöhe: 800m ü NHN

Maßstab
1:500

Freiluftschaltanlage
110/20kV

Lageplan zur Genehmigung
der 110kV Anlage

Wanningerstraße

Allgemeine Hinweise:

- Alle Maßangaben in [mm]
- Freimaßtoleranzen für Schaltanlagen gemäß DIN 43658
- Direkte Maßentnahme ist nicht zulässig



3T1088-1010

	Datum	Name
BEARB.	03.03.20	Holdt
GEPR.	03.03.20	Palleria

Lageplan zur Genehmigung der 110kV Anlage

Eigentümer/Bauherr

St. Georgen


STGEO	3	106090
-------	---	--------

[illegible]


7 | 8




Ansicht A M 1 : 100




Ansicht B



Ansicht C



Ansicht D



Dachaufbau:
 - Bekiesung
 - Abdichtung
 - Dämmung 8 cm
 - Stahlbetondecke nach Statik

Außenwand:
 - 10 cm Stahlbetontragschale
 - 8 cm Wärmedämmung
 - 1 cm Aussenputz

Wände Kabelboden:
 - 10 cm Stahlbeton nach Statik als wu-Konstruktion
 - 6 cm Perimeterdämmung

Bodenplatte:
 - Staubbindender Anstrich
 - 16 cm Stahlbetonbodenplatte nach Statik als wu-Konstruktion

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
 Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mit Rücksicht verwendet werden.

Technische Änderungen vorbehalten

- Legende:
- Bekiesung auf Abdichtung
 - Stahlbeton
 - Dämmung

Zeichnung mit AutCAD erstellt

Grundriss



- Bekiesung
- Abdichtung
- 10 cm Stahlbetondecke

- 8 cm Stahlbetontragschale
- 1 cm Aussenputz

- Staubbindender Anstrich
- 10 cm Stahlbetonbodenplatte nach Statik als wu-Konstruktion

Stahlbeton


Dämmung

Zur Genehmigung


 Stand: 06.03.2020

Planverfasser  Bauherr


Schnitt A - A



Ansicht Südost



Ansicht Südwest

[illegible]

Anlagenhöhe: 800m ü NHN