



## Beschlussvorlage

Vorlagennummer

**112/22**

**Status:** öffentlich

### Anschaffung einer mobilen Notstromanlage - Vergabe

Amt/Az.: Ordnung, Bildung und Soziales /	Erstellungsdatum: <u>31.08.2022</u>
--	-------------------------------------

<b>Beratungsfolge:</b>	
Datum der Sitzung	Gremium
28.09.2022	Gemeinderat

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat vergibt den Auftrag für eine mobile Notstromanlage an die Firma SWISS TAC, Feldbergstraße 3, 78112 St. Georgen, zum Preis von 108.622,01 Euro.

.....  
Michael Rieger  
Bürgermeister

**Sachverhalt:**

Im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls muss die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gewährleistet werden. Auch der Krisenstab der Verwaltung müsste bei einem Stromausfall in einem autark betriebenen Gebäude untergebracht werden. Um das Feuerwehrhaus als Versorgungs- und Kommunikationsbasis einrichten zu können, soll ein Notstromaggregat beschafft werden. Bisher verfügt das Feuerwehrgerätehaus über keine externe Stromversorgung. Die Feuerwehrhäuser werden im Katastrophenfall auch als Anlaufpunkt für hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger dienen. Der Feuerwehrkommandant Christoph Kleiner hat bereits für den Haushalt 2022 eine solche Anschaffung angeregt. Im Nachtragshaushalt wurden insgesamt 105.000 Euro dafür eingestellt.

Nach Rücksprache mit Fachfirmen ist ein Notstromaggregat mit 100 kVA Leistung ausreichend. Im Feuerwehrgerätehaus ist ein Dieseltank mit 1000 l und im Bauhof mit 20.000 l vorhanden.

Der Vorteil einer mobilen Lösung ist, dass der Notstromerzeuger auch bei Übungen und Einsätzen der Feuerwehr verwendet werden kann. Insbesondere bei technischen Hilfeleistungen kann dieser zur Ausleuchtung der Einsatzstelle genutzt werden. Darüber hinaus ist der Einsatz auch für den Bauhof und für Veranstaltungen möglich.

Drei Firmen wurden angeschrieben und um ein Angebot für eine mobile Beleuchtungs- und Notstromanlage mit 100kVA inkl. Pneumatik-Lichtmast mit LED-Scheinwerfern gebeten. Montiert auf einem robusten, speziell angepassten Tandem-Fahrgestell.

**Angebote für das 100 kVA Feuerwehraggregat**

Ein Bieter hat kein Angebot abgegeben.

- Fa. SWISS TAC  
St. Georgen, Feldbergstraße 3: 108.622,01 Euro
- Bieter 2 107.695,00 Euro

Die Angebote wurden gemeinsam mit der Feuerwehr St. Georgen geprüft. Beide Angebote sind nahezu gleichwertig.

Das Angebot der Fa. SWISS TAC aus St. Georgen ist wirtschaftlicher, da der Servicestützpunkt in St. Georgen wäre und wir auch von einer kürzeren Reaktionszeit ausgehen können.

Die Lieferzeit beträgt 45 Wochen (55 Wochen bei Bieter 2)

Die Kosten von etwa 5.000 Euro für die technischen Voraussetzungen für den Anschluss einer Notstromversorgung am Feuerwehrgerätehaus werden im Haushalt

2023 eingestellt.

Ein Antrag auf Förderung nach der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen (30% Anteilsförderung) war nicht möglich, da eine Verwendung ausschließlich für die Feuerwehr sichergestellt werden müsste und das Gerätehaus über einen Stellplatz verfügen muss, der nicht vorhanden ist. Außerdem wäre eine aufwendige Projektierung über ein Planungsbüro vorgeschrieben. Der Aufstellort ist im Bauhof geplant.

Eine überplanmäßige Ausgabe von 3.622.01 Euro ist nicht erforderlich, da die Mittel über Mehreinnahmen von 4.000 Euro beim Verkauf der Drehleiter (41.000, - Euro) erzielt wurden.

**Anlagen:**